

四川省乐山市第一职业高级中学

乐山市第一职业高级中学

2021-2023 年消防器材供应商采购项目询价书（第三次）

我校消防器材供应商采购现公开面向社会具有专业生产或经营资质的供应商询价采购，请填写好本询价书中的报价表（盖章）并和营业执照（或资质证书）复印件（盖章）等资料密封后于 2021 年 8 月 28 日 18:00 前交学校联系人魏远志老师（18990621280），满足学校使用要求的前提下最低报价者为成交供应商，付款结算时提供税务票据学校转帐支付。本次消防器材供应商询价要求和事项如下。

一、货物采购清单及技术参数要求（含报价表，详见附件）

二、本次报价包含货物采购所需的人工费、材料费、仪器设施使用费、检测费、安装费、管理费、劳动安全保护费、税金等一切费用。

三、本次消防器材询价采购清单中的报价不得超过最高限价，超过最高限价无效。

四、成交供应商确定办法。询价文件开启时间：2021 年 8 月 29 日 9:00，参与报价的供应商视为满足本服务要求承诺，最低报价者为成交供应商。

五、本次成交供应商服务期：2 年（2021 年 9 月—2023 年 8 月）

六、学校联系人： 魏远志老师 联系电话： 18990621280

附件：采购清单及技术参数要求

乐山市第一职业高级中学

2021年8月24日

附件：采购清单及技术参数要求（含报价表）

货物名称	技术参数或要求	数 量	报价（元）	报价上限≤（元）
手提式干粉 灭火器 MFZ/ABC4	1、灭火剂名称：ABC 干粉灭火剂； 2、药剂含量：磷酸二氢铵 75%，硫酸铵 25%； 3、使用温度范围-20℃~+55℃； 4 、 灭 火 级 别 ： 1A21B/1A21B/2A34B/2A55B/6A183B 5、试验压力：2.1MPa； 6、工作压力：1.2MPa； 7、提供具有资质的检测机构出具的产品合格检验报告复印件； 8、要求：灭火器有效期五年，质保期二年。	1		82.00
手提式二氧化碳灭火器 MT/2	1、灭火剂充装量 2.0±0.10 kg； 3.0±0.10kg； 2、灭火器水压试验压力 25.5MPa ； 3、20℃±5℃有效喷射时间≥8S； 4、20℃±5℃最小喷射距离≥2m； 5、灭火级别 21B； 6、使用温度-10℃~+55℃ ； 7、提供具有资质的检测机构出具的产品合格检验报告复印件； 要求：灭火器有效期五年，质保期二年。	1		148.00
手提式水基型灭火器 MSWZ/3	1、产品重量:3.3±0.1kg； 5.1±0.1kg； 49.8kg； 2、灭火器水压试验压力 2.1MPa ； 3、20℃±5℃有效喷射时间≥15S； 4、20℃±5℃最小喷射距离≥3m ； 5、灭火级别 1A55B；1A55B；4A183B； 6、使用温度 0℃~+55℃ ； 7、电源绝缘性 36KV； 8、适用范围：ABEF 类火； 9、提供具有资质的检测机构出具的产品合格检验报告复印件；	1		132.00



	10、要求：灭火器有效期三年，质保期二年。			
消防水带 8-65-20(含 接口)	1. 产品材质：涤纶长丝； 2. 爆破压力：≥2.4MPa； 提供具有资质的检测机构出具的产品合格检验报告复印件。	1		209.00
灭火器箱 4KG×2	1. 材质：0.8mm厚度钢板 2. 翻盖式开启角度：>100° 3. 开启拉力：50° 提供具有资质的检测机构出具的产品合格检验报告复印件	1		82.00
消防应急照明灯(双头)	1. 应急输出光通量：501M 2. 使用光源名称和参数：LED、DC2.8V-DC3.4V 3. 应急工作时间：≥9090min 4. 外壳防护等级：IP30 提供具有资质的检测机构出具的产品合格检验报告及 3C 证书复印件	1		77.00
消防疏散指示灯	1. 应急输出光通量：≥501M 2. 主电功耗5W 3. 使用光源名称和参数：LED、DC2.8V-DC3.4V 4. 表面亮度：50cd/m²-300cd/m² 5. 应急工作时间：≥90min 6、外壳防护等级：IP30 7、提供具有资质的检测机构出具的产品合格检验报告及 3C 证书复印件	1		55.00
报价合计				

供应商（盖章）：_____

供应商联系人：_____电话：_____

年 月 日